



**ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava



Číslo: 1432/2011
Bratislava 07.03.2011

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) po preskúmaní žiadosti spoločnosti **PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica**, zo dňa 08.02.2011 o vydanie rozhodnutia na používanie biocídneho a oxidačného prostriedku na profesionálnu úpravu vody **DUOZON 100 L** ako chemickej látky na úpravu pitnej vody podľa § 13 ods. 4 písm. e) zákona a § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol

t a k t o :

Žiadosti spoločnosti **PKR SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica**, zo dňa 08.02.2011 o vydanie rozhodnutia sa **v y h o v u j e** a s predloženým návrhom na používanie biocídneho prostriedku **DUOZON 100 L** ako chemickej látky na úpravu pitnej vody sa **s ú h l a s í** do **14.05.2014**.

O d ô v o d n e n i e :

Spoločnosť **SLOVAKIA a.s., Pod Stráňou 41, 974 09 Banská Bystrica**, podaním zo dňa 08.02.2011, ktoré bolo na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doručené

Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4 383
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: gabriela.kosmalova@uvzs.sk
internet: www.uvzs.sk

dňa 11.02.2011, požiadala o vydanie rozhodnutia na používanie biocídneho a oxidačného prostriedku **DUOZON 100 L** ako chemickej látky na úpravu (dezinfekciu) pitnej vody.

Podľa predloženej karty bezpečnostných údajov, vypracovanej v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/ES, 1272/2008 (REACH) zo dňa 15.06.2010 prostriedok **DUOZON 100 L** obsahuje účinnú látku CAS 10049-04-4 (pracuje na báze tekutého oxidu chlórčitého – ClO₂) sa používa na dezinfekciu pitnej, bazénovej, technologickej a inej vody.

Pre dokladovanie vlastností biocídneho prostriedku **DUOZON 100 L** boli predložené okrem karty bezpečnostných údajov aj rozhodnutie Centra pre chemické látky a prípravky Slovenskej republiky v Bratislave ako príslušného orgánu podľa § 33 ods. 1 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa 18.05.2010, ref. č. bio/1183/O/10/R, regist. č. CCHPL: bio/16/D/08/CCHLP, Typ výrobku 2,5 s platnosťou do 14.05.2014 vzhľadom na obsah účinnej látky CAS 10049-04-4 a Protokol o skúške CHL-V/2616-2617/300/2006 zo dňa 08.06.2006 zo Zdravotného ústavu so sídlom v Prahe, Jasmínová 2905/37, 106 00 Praha.

Predmetom vyšetrenia Protokolu o skúške je „Hodnotenie baktericídneho účinku dezinfekčného prípravku a overenie zdravotnej neškodnosti prípravku DUOCHLORIN - tekutý a **DUOZON 100 L** pri ich použití k dezinfekcii vôd pitných, bazénových a teplých“ (ďalej len „hodnotenie“). V hodnotení sa uvádza, že testované prípravky vykazujú veľmi dobré dezinfekčné účinky na testovacie mikroorganizmy (Esherichia coli CCM4517 a Enterococcus faecalis CCM 4224). Chemické ukazovatele vody (dusičnany, chloridy, mangán, pH, Ca+Mg, železo, amónne ióny, CHSK-Mn, chlór aktívny, arzén, kadmium, kyanidy, olovo) prípravok **DUOZON 100 L** ovplyvňuje len bezvýznamne.

Na základe toxikologických informácií (uvedené v karte bezpečnostných údajov) neboli zaznamenané žiadne mutácie a žiadne toxické reakcie a efekty.

Pri používaní prípravku **DUOZON 100 L** je potrebné dodržiavať predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci uvedených v karte bezpečnostných údajov.

Pri dávkovaní biocídneho prípravku **DUOZON 100 L** je dôležité, aby obsah voľného chlóru u spotrebiteľa nepresahoval limity podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č.354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2010 Z. z.

Žiadateľ uhradil správny poplatok podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 16,50 EUR.

Súhlas bol časovo obmedzený vzhľadom na rozhodnutie, ktoré vydalo Centrum pre chemické látky a prípravky v Bratislave ref. číslo: bio/1183/10/R zo dňa 18.05.2010. Na základe uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Predložené materiály podania si ponechávame za účelom archivovania.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo

Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4 383
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: gabriela.kosmalova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk

dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská
cesta 52, 826 45 Bratislava.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa piatej časti zákona č. 99/1963 Zb.
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Doručí sa:

PKR SLOVAKIA a.s.
Pod Strážňou 41
974 09 Banská Bystrica



MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci



Bankové spojenie: 7000135898/8180
IČO: 00607 223
DIČ: 2020878090

Tel.: 00421 2 49 28 4 383
Fax: 00421 2 44 37 26 41

e-mail: gabriela.kosmalova@uvzsr.sk
internet: www.uvzsr.sk